

LUMINÁRIA Ex LED FLY10_ ec nR

Informações gerais

Ambiente de aplicação:	Produto adequado ao uso industrial em áreas classificadas, em Zonas 2, 21 e 22; subgrupos IIA, IIB, IIC (gases e vapores inflamáveis) e IIIA, IIIB, IIIC (fibras e poeiras combustíveis).
Família de produtos (modelos):	Linha / Série FLY (Vide o certificado INMETRO em sua última versão para as informações detalhadas de cada modelo contemplado na certificação).
Certificado INMETRO:	CPEX 23.1242 X (Anexo a este documento)
Marcação Ex:	Ex ec nR IIC T5...T4 Gc IP66W Ex tb IIIC T95°C...T130°C Db IP66W
Temperatura ambiente:	-20 °C a +40 °C
Grau de Proteção:	IP66 W (o "W" indica que o equipamento passou pelos ensaios de exposição à névoa salina, por no mínimo 200 horas).
Outras informações gerais relacionadas a certificação, como normas aplicáveis, descrição detalhada dos modelos e regras de formação de códigos, condições específicas de utilização "X" (se aplicável), relações de limitações para componentes "U" (se aplicável), vide o certificado INMETRO em sua última versão.	

Instruções de segurança

- Informações gerais

A empresa não se responsabilizará por eventuais danos e defeitos no equipamento, causados por montagem, instalação ou manutenção efetuadas de forma inadequada por pessoas não capacitadas e não habilitadas. O armazenamento deverá ser realizado em local seco, isento de fluidos, a fim de evitar corrosão e possíveis danos à carcaça e aos componentes. Manter o produto no interior da embalagem caso ainda não estiver em utilização.

- Códigos de modelos

FLY 1 2 3 4 5

1 = Tipo de construção

104 = Tipo pendente
105 = Arandela 30°
106 = Arandela 90°
107 = Plafonier

2 = Suporte

P = Poste (quando aplicável)
A = Atça (quando aplicável)

3 = Tipo

2 = LED

4 = Tipo de proteção

ec nR

5 = Tipo de rosca

N = NPT
B = BSP
M = Métrica

- Montagem e instalação no local

FLY_ - Luminárias com conjunto para LED (12/24Vcc, 220Vac)


- 1) Efetue a instalação do acessório de ligação/derivação (ver "Acessórios de derivação/ligação")
- 2) Providencie a passagem do cabo, para que passe primeiramente pelo dispositivo de fechamento do acessório de derivação/ligação, logo para o interior do acessório de derivação/ligação, para que o cabo fique localizado na região interior do acessório.
- 3) Descasque 10 mm dos cabos.




- 4) Para ligação do cabo de alimentação (forma de ligação: L1, L2, Terra), deixe um pedaço de cabo suficiente para interligação dos fios, e execute a ligação deles respeitando as fases e realize a cripagem do cabo terra com o olhal em aberto.

NOTA: Seção máxima do borne de 4 mm².

- 5) Realizar também a conexão dos cabos da luminária nos bornes.




- 6) Encaixe o conector no trilho e acomode os cabos no invólucro.



- 7) Finalize encaixando a luminária no acessório, aperte os parafusos de acoplamento encontrado nas laterais dos acessórios.




- 8) Realize o aperto do prensa cabo, ou caso utilizar unidade seladora, realizar a devida selagem com base na certificação Ex do componente.






*NOTA: Manter a borracha de vedação sempre ao corpo da luminária.

Ao realizar a instalação do produto, o dissipador e o vidro (lente) não devem ser colocados próximos (1 metro de distância) a superfícies que possam obstruir a saída de luz ou que possam inibir a dissipação térmica, pois ao ser exposta as condições mencionadas, a temperatura pode sofrer alterações, gerando dano aos componentes internos do produto.

Acessórios de derivação / ligação – Poderão ser fornecidos com prensa-cabos, para entrada e outra para saída para efetuar derivações permitidas. Caso não sejam utilizadas, as entradas roscadas deverão ser fechadas por dispositivos que não invalidem o tipo de proteção “e” e “t”, bem como o grau de proteção IP, estes deverão ser devidamente certificados INMETRO. Por exemplo, bujões. Ver ABNT NBR IEC 60079-14 vigente.

Modelo da luminária	Acessórios de derivação / ligação	
FLY104 (Pendente)	Cumbuca	
FLY107 (Plafonier)	Caixa	
FLY105 (Arandela 30°)	Braço 30° com caixa	

FLY106 (Arandela 90°)	Braço 90° com caixa	
FLY105P (Arandela 30° para poste)	Braço 30° com acessório para poste	
FLY106P (Arandela 90° para poste)	Braço 90° com acessório para poste	

- Parâmetros elétricos

Tensão nominal para drives: 110/220V (60Hz) ou 12/24 V_{CC/CA}.

- Ligação elétrica, aterramento, ponto equipotencial

O NÃO ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO ACARRETARÁ A PERDA DA GARANTIA. O condutor de aterramento deve estar interligado ao BEP (Barramento de entrada principal) da instalação de acordo com a norma ABNT NBR 5410:2004 - Item 6.4.6.

Ver "Montagem e instalação no local" para detalhes de conexão do aterramento.

Demais ligações, inclusive para o ponto equipotencial, seguir as exigências da ABNT NBR IEC 60079-14 vigente.

- Dispositivos de fechamento (prensa-cabos, bujões, adaptadores roscados)

Caso a Fortlight não forneça estes dispositivos de fechamento, deverão ser instalados com dispositivos de fechamento que atendam ao tipo de proteção e grau de proteção, conforme a norma ABNT NBR IEC 60079-14 vigente, e que sejam devidamente certificados no âmbito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade) INMETRO.

- Atividades gerais de instalação, manutenção e reparo dos produtos

As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade do usuário, e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes, como a ABNT NBR IEC 60079-14, ABNT NBR IEC 60079-17 e ABNT NBR IEC 60079-19, e com as recomendações da Fortlight. Caso houver dúvidas técnicas, consulte nosso time pelo telefone ou e-mail.

Reparos que afetem o tipo de proteção só podem ser realizados pela Fortlight ou Oficina certificada para reparos em equipamentos para atmosferas explosivas, conforme as respectivas normas nacionais.

Não é permitido nenhuma modificação no produto, sendo ela de fundamento elétrico ou mecânico. O produto deve ser utilizado unicamente com a finalidade para que foi projetado e deve estar em total condição de uso antes de sua instalação.

Manutenção conforme o tipo de proteção "nR": Seguir conforme especificado no certificado anexo a este manual, no item "Condições específicas de utilização segura".

Recomendamos uma inspeção visual anual, nesta inspeção deve ser observada a manutenção da integridade da junta de vedação, assim com a integridade do equipamento elétrico e seus acessórios, no caso de anormalidade, relate e informe o fabricante. Observe se os parafusos não estão frouxos, assim como as entradas não utilizadas estão devidamente obstruídas.

O vidro deve ser limpo periodicamente para garantir o contínuo desempenho da iluminação. Não use substâncias abrasivas, substâncias ácidas, dispositivos metálicos pontiagudos ou afiados para a limpeza.

Para condições e avaliação de garantia consulte o documento TERMO DE GARANTIA E QUALIDADE enviado com sua Nota Fiscal.

Contato

Rua Luíz Rodrigues de Freitas, 240 - Porto da Igreja

Guarulhos/SP - Brasil

CNPJ: 74.642.513/0001-32



Telefone: +55 11 2087 6000

Website: www.fortlight.com.br

Vendas: vendas@fortlight.com.br

Dúvidas técnicas: assistenciatecnica@fortlight.com.br